

LEGENDA

- NAVRHOVANÉ VELENIE ZEMNÝM KÁBLOM
- NAVRHOVANÉ VELENIE ZÁVESNÝM KÁBLOM
- NAVRHOVANÝ STOŽIAR TYP OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP SO SVETIDLOM TYP LED CROSS II 55, IP65 (LED Solar)
- NN vedenie vzdušné
- Telefónne vedenie vzdušné
- Vodovod
- Kanalizácia
- Plynové potrubie

EL. SIETĚ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA


OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTÍ

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PRIZVAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .



VÝPRACOVAL: ING. D.PREVUŽŇÁK	STAVBA: LIPANY –PEŠIE KOMUNIKÁCIE K RÓMSKEJ OSADE	STAVOPROJEKT	
	OBJEKT: SO 02 –NASVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV	s. r. o. Jarková 31 080 01 PREŠOV	
PROJEKTANT: ING. D.PREVUŽŇÁK		DÁTUM: 02/2016	FORMÁT: 2xA4
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. D.PREVUŽŇÁK		STUPEŇ: DSP	ZAK.Č.: 15118
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. V. KMEC	Obsah: Situácia priechod č.1	KÓTY V: m	PRL.Č.: 2
		MIERKA: 1:500	