

LEGENDA

- NAVRHOVANÉ VEDENIE ZEMNÝM KÁBLOM
- NAVRHOVANÉ VEDENIE ZÁVESNÝM KÁBLOM
- NAVRHOVANÝ STOŽIAR TYP OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP SO SVETIDLOM TYP LED CROSS II 55, IP65 (LED Solar)
- NN vedenie vzdušné
- Telefónne vedenie vzdušné
- Vodovod
- Kanalizácia
- Plynové potrubie

EL. SIEŤ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČIE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA


OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTMI

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRIZVAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .



| | | | | |
|--|---|---|--------------|---------------|
| VYPRACOVAL: ING. D.PREVUŽŇÁK | STAVBA: LIPANY-PEŠIE KOMUNIKÁCIE K RÓMSKEJ OSADE | STAVOPROJEKT | | |
| PROJEKTANT: ING. D.PREVUŽŇÁK | OBJEKT: SO 02-NASVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV | s. r. o. Jarková 31 080 01 PREŠOV | | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. D.PREVUŽŇÁK | ČASŤ: B3-VÝKRESY | DÁTUM: 02/2016 | FORMÁT: 2xA4 | |
| VEDÚCI PROJEKTANT: ING. V. KMEC | OBSAH: Situácia priechod č.2 | DIEL: VSR | STUPEŇ: DSP | ZAK.Č.: 15118 |
| | | | KÓTY V: m | PRÍL.Č.: 3 |
| | | | MIERKA:1:500 | |